

Согласованно:
 /начальник СТИ АО "Теплосеть"
 А.М.Куликов



Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "Импульс"
 В.В.Козлитин
 19.04.2026г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ МКД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027г. ООО "ИМПУЛЬС"

№ п/п	Адрес	Промывка трубопроводов С.О.	Гидравлические испытания	Поверка ОДПУ ТЭ	ремонт тепловой изоляции, (м.п.)	Ревизия запорной арматуры, фильтров, штуцеров, автоматических воздухоотводчиков.	Мероприятия повышения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций	Оформление паспорта готовности
1	Южный обход д. 55/1	08.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
2	Южный обход д. 55/2	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
3	Южный обход д. 55/3	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
4	Южный обход д. 55/4	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
5	Южный обход д. 55/5	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
6	Южный обход д. 55/6	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
7	Южный обход д. 55/8	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
8	Южный обход д. 55/9	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
9	Южный обход д. 55/10	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
10	Южный обход д. 55/11	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
11	Южный обход д. 55/12	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
12	Южный обход д. 55/13	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
13	Южный обход д. 55/14	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
14	Ленина, д. 328	06.26 - 07.26	06.26 - 07.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26
15	Серова, д. 478/4	05.26 - 06.26	05.26 - 06.26	-	06.26-07.26	05.26-07.26	04.26-08.26	07.26-08.26

исполнитель
 Ведущий инженер
 ООО "Импульс"

Спивак А.С.

19.04.2026г.

Результаты анализа прохождения трёх прошлых отопительных периодов

с	Адрес	Продолжительность отопительного периода, дни			Средняя температура наружного воздуха в О.П., С			Объём потреблённой тепловой энергии в О.П. (при наличии прибора), Гкал.			Случаи аварий на системах теплоснабжения			Случаи снижения качества услуги отопление			Случаи нарушения качества поставки тепловой энергии		
		2023 2024	2024 2025	2025 2026	2023 2024	2024 2025	2025 2026	2023 2024	2024 2025	2025 2026	2023 2024	2024 2025	2025 2026	2023 2024	2024 2025	2025 2026	2023 2024	2024 2025	2025 2026
1	Южный обход д. 55/1	182	193	209	4,9	3,5	4,4	716,08	784,80	796,25	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Южный обход д. 55/2	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1532,99	1733,12	1833,23	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Южный обход д. 55/3	182	193	209	4,9	3,5	4,4	898,78	1005,80	1100,11	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Южный обход д. 55/4	182	193	209	4,9	3,5	4,4	847,61	929,008	1000,32	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Южный обход д. 55/5	182	193	209	4,9	3,5	4,4	726,17	847,046	925,34	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Южный обход д. 55/6	182	193	209	4,9	3,5	4,4	856,295	991,517	1122,1	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Южный обход д. 55/8	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1727,68	1856,14	1962,3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Южный обход д. 55/9	182	193	209	4,9	3,5	4,4	828,816	947,122	1020,1	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Южный обход д. 55/10	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1015,7	1114,41	1252,3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Южный обход д. 55/11	182	193	209	4,9	3,5	4,4	957,847	1111,81	1235,4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Южный обход д. 55/12	182	193	209	4,9	3,5	4,4	2283,11	2533,55	2661,3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Южный обход д. 55/13	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1339,91	1498,8	1625,5	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Южный обход д. 55/14	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1308,75	1442,48	1562,3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Ленина, д. 328	182	193	209	4,9	3,5	4,4	815,227	924,045	1021,6	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Серова, д. 478/4	182	193	209	4,9	3,5	4,4	1288,63	1413,3	1622,8	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Ведущий инженер
ООО "Импульс"



Спевак А.С. 19.04.2026г.